

**RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
CONQUET (LE)**

Service émetteur : Délégation Départementale du Finistère
Département Santé-environnement

Date : Quimper, le 27 août 2026

PAYS-D-IROISE-COMMUNAUTE-EDP

(0692)

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le : mardi 04 août 2026 à 10h30
Installation	UDI	000352	KERMORVAN	par : YOHANN FOUASSON
Point de surveillance	S	0000005091T	CHATEAU D'EAU DE LANFEUST	Type visite : BB
Localisation exacte	PMD	SORTIE CHÂTEAU EAU LANFEUST		Motif : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISIOI DE L'ARS

Mesures in situ :

	Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	8,2 unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore combiné	0,06 mg(Cl2)/L				
Chlore libre	0,45 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,51 mg(Cl2)/L				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	22,5 °C				25,00
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Plouzané 2901

(120 avenue Alexis de Rochon, Technopôle de Brest-Iroise - CS 10052, 29280 PLOUZANE Tél : 02 98 34 11 00)

Type d'analyse : TOXT (Code SISE : 00285451)

Dossier : 260803092152011

	Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES					
Anatoxines A totales	Non détecté µg/L				
Cylindrospermopsines totales	<0,1 µg/L				
Microcystine-LR totale	<0,1 µg/L		1,00		
Microcystine-RR totale	<0,1 µg/L		1,00		
Microcystine-YR totale	<0,1 µg/L		1,00		
Saxitoxines totales	<1 µg/L				
Somme des microcystines analysées (calcul)	<SEUIL µg/L		1,00		

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00269762)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur, absence de détection de toxines de cyanobactéries.